

Kennlinie NTC 10kOhm B25/85 3977 K ±1 %

Messbereich: -40 °C bis +125 °C

Beispielwerte bei +25 °C			
R+%	R-%	+°C	-°C
1,0	-1,0	0,2	-0,2


T	R / R25	R min.	R nom.	R max.	Maximale Toleranz				T	R / R25	R min.	R nom.	R max.	Maximale Toleranz			
					R+ %	R- %	+°C	-°C						R+ %	R- %	+°C	-°C
-40	30,8	294.800	308.163	322.099	4,5	-4,3	0,7	-0,7	-2	3,6	35.118	35.929	36.755	2,3	-2,3	0,5	-0,5
-39	28,9	276.323	288.660	301.517	4,5	-4,3	0,7	-0,7	-1	3,4	33.385	34.139	34.906	2,2	-2,2	0,4	-0,5
-38	27,1	259.235	270.634	282.506	4,4	-4,2	0,7	-0,7	0	3,2	31.745	32.446	33.158	2,2	-2,2	0,4	-0,4
-37	25,4	243.405	253.947	264.918	4,3	-4,2	0,7	-0,7	1	3,1	30.193	30.844	31.505	2,1	-2,1	0,4	-0,4
-36	23,8	228.718	238.474	248.620	4,3	-4,1	0,7	-0,7	2	2,9	28.725	29.329	29.942	2,1	-2,1	0,4	-0,4
-35	22,4	215.072	224.106	233.496	4,2	-4,0	0,7	-0,7	3	2,8	27.334	27.895	28.464	2,0	-2,0	0,4	-0,4
-34	21,1	202.374	210.745	219.441	4,1	-4,0	0,7	-0,7	4	2,7	26.018	26.538	27.067	2,0	-2,0	0,4	-0,4
-33	19,8	190.545	198.306	206.362	4,1	-3,9	0,7	-0,7	5	2,5	24.771	25.254	25.744	1,9	-1,9	0,4	-0,4
-32	18,7	179.511	186.710	194.178	4,0	-3,9	0,7	-0,7	6	2,4	23.591	24.039	24.493	1,9	-1,9	0,4	-0,4
-31	17,6	169.207	175.888	182.814	3,9	-3,8	0,7	-0,7	7	2,3	22.473	22.889	23.310	1,8	-1,8	0,4	-0,4
-30	16,6	159.575	165.777	172.203	3,9	-3,7	0,7	-0,7	8	2,2	21.414	21.799	22.190	1,8	-1,8	0,4	-0,4
-29	15,6	150.562	156.322	162.286	3,8	-3,7	0,7	-0,7	9	2,1	20.411	20.768	21.130	1,7	-1,7	0,4	-0,4
-28	14,7	142.120	147.471	153.009	3,8	-3,6	0,6	-0,7	10	2,0	19.460	19.791	20.126	1,7	-1,7	0,4	-0,4
-27	13,9	134.207	139.180	144.322	3,7	-3,6	0,6	-0,7	11	1,9	18.559	18.866	19.176	1,6	-1,6	0,4	-0,4
-26	13,1	126.784	131.406	136.183	3,6	-3,5	0,6	-0,7	12	1,8	17.706	17.990	18.277	1,6	-1,6	0,3	-0,3
-25	12,4	119.815	124.112	128.550	3,6	-3,5	0,6	-0,6	13	1,7	16.897	17.160	17.425	1,5	-1,5	0,3	-0,3
-24	11,7	113.268	117.264	121.388	3,5	-3,4	0,6	-0,6	14	1,6	16.130	16.373	16.619	1,5	-1,5	0,3	-0,3
-23	11,1	107.113	110.829	114.663	3,5	-3,4	0,6	-0,6	15	1,6	15.403	15.628	15.855	1,5	-1,4	0,3	-0,3
-22	10,5	101.325	104.781	108.344	3,4	-3,3	0,6	-0,6	16	1,5	14.713	14.921	15.131	1,4	-1,4	0,3	-0,3
-21	9,9	95.877	99.092	102.405	3,3	-3,2	0,6	-0,6	17	1,4	14.059	14.252	14.445	1,4	-1,4	0,3	-0,3
-20	9,4	90.747	93.738	96.818	3,3	-3,2	0,6	-0,6	18	1,4	13.439	13.617	13.795	1,3	-1,3	0,3	-0,3
-19	8,9	85.915	88.698	91.561	3,2	-3,1	0,6	-0,6	19	1,3	12.851	13.015	13.180	1,3	-1,3	0,3	-0,3
-18	8,4	81.361	83.950	86.613	3,2	-3,1	0,6	-0,6	20	1,2	12.293	12.444	12.596	1,2	-1,2	0,3	-0,3
-17	7,9	77.068	79.477	81.953	3,1	-3,0	0,6	-0,6	21	1,2	11.763	11.902	12.042	1,2	-1,2	0,3	-0,3
-16	7,5	73.019	75.260	77.563	3,1	-3,0	0,6	-0,6	22	1,1	11.260	11.389	11.518	1,1	-1,1	0,3	-0,3
-15	7,1	69.199	71.284	73.425	3,0	-2,9	0,6	-0,6	23	1,1	10.783	10.901	11.020	1,1	-1,1	0,3	-0,3
-14	6,8	65.594	67.534	69.524	2,9	-2,9	0,5	-0,6	24	1,0	10.330	10.439	10.548	1,0	-1,0	0,2	-0,2
-13	6,4	62.190	63.996	65.846	2,9	-2,8	0,5	-0,6	25	1,0	9.900	10.000	10.100	1,0	-1,0	0,2	-0,2
-12	6,1	58.977	60.656	62.377	2,8	-2,8	0,5	-0,5	26	1,0	9.495	9.595	9.695	1,0	-1,0	0,3	-0,3
-11	5,8	55.942	57.504	59.104	2,8	-2,7	0,5	-0,5	27	0,9	9.106	9.205	9.305	1,1	-1,1	0,3	-0,3
-10	5,5	53.074	54.528	56.015	2,7	-2,7	0,5	-0,5	28	0,9	8.732	8.831	8.930	1,1	-1,1	0,3	-0,3
-9	5,2	50.365	51.717	53.099	2,7	-2,6	0,5	-0,5	29	0,8	8.373	8.472	8.571	1,2	-1,2	0,3	-0,3
-8	4,9	47.804	49.061	50.346	2,6	-2,6	0,5	-0,5	30	0,8	8.029	8.127	8.226	1,2	-1,2	0,3	-0,3
-7	4,7	45.384	46.553	47.747	2,6	-2,5	0,5	-0,5	31	0,8	7.700	7.797	7.895	1,3	-1,2	0,3	-0,3
-6	4,4	43.095	44.182	45.292	2,5	-2,5	0,5	-0,5	32	0,7	7.384	7.480	7.577	1,3	-1,3	0,3	-0,3
-5	4,2	40.931	41.942	42.973	2,5	-2,4	0,5	-0,5	33	0,7	7.082	7.177	7.273	1,3	-1,3	0,3	-0,3
-4	4,0	38.885	39.824	40.782	2,4	-2,4	0,5	-0,5	34	0,7	6.792	6.886	6.981	1,4	-1,4	0,3	-0,3
-3	3,8	36.949	37.822	38.712	2,4	-2,3	0,5	-0,5	35	0,7	6.515	6.608	6.701	1,4	-1,4	0,3	-0,3

ARN / KS / 15.03.2024

T	R / R25	R min.	R nom.	R max.	Maximale Toleranz			
	°C	Ω	Ω	Ω	R+ %	R- %	+ °C	- °C
36	0,6	6.249	6.341	6.434	1,5	-1,5	0,4	-0,4
37	0,6	5.995	6.086	6.178	1,5	-1,5	0,4	-0,4
38	0,6	5.752	5.842	5.932	1,5	-1,5	0,4	-0,4
39	0,6	5.520	5.608	5.697	1,6	-1,6	0,4	-0,4
40	0,5	5.298	5.385	5.472	1,6	-1,6	0,4	-0,4
41	0,5	5.086	5.171	5.257	1,7	-1,6	0,4	-0,4
42	0,5	4.882	4.966	5.051	1,7	-1,7	0,4	-0,4
43	0,5	4.688	4.771	4.854	1,7	-1,7	0,4	-0,4
44	0,5	4.503	4.584	4.666	1,8	-1,8	0,5	-0,5
45	0,4	4.325	4.405	4.485	1,8	-1,8	0,5	-0,5
46	0,4	4.155	4.233	4.313	1,9	-1,8	0,5	-0,5
47	0,4	3.993	4.070	4.148	1,9	-1,9	0,5	-0,5
48	0,4	3.838	3.913	3.989	1,9	-1,9	0,5	-0,5
49	0,4	3.689	3.763	3.838	2,0	-2,0	0,5	-0,5
50	0,4	3.547	3.620	3.693	2,0	-2,0	0,5	-0,5
51	0,3	3.412	3.483	3.555	2,1	-2,0	0,5	-0,5
52	0,3	3.282	3.352	3.422	2,1	-2,1	0,6	-0,6
53	0,3	3.158	3.226	3.295	2,1	-2,1	0,6	-0,6
54	0,3	3.039	3.106	3.174	2,2	-2,2	0,6	-0,6
55	0,3	2.925	2.991	3.057	2,2	-2,2	0,6	-0,6
56	0,3	2.817	2.881	2.946	2,3	-2,2	0,6	-0,6
57	0,3	2.713	2.775	2.839	2,3	-2,2	0,6	-0,6
58	0,3	2.613	2.674	2.737	2,4	-2,3	0,6	-0,7
59	0,3	2.518	2.578	2.639	2,4	-2,3	0,6	-0,7
60	0,2	2.426	2.485	2.545	2,4	-2,4	0,7	-0,7
61	0,2	2.339	2.396	2.455	2,5	-2,4	0,7	-0,7
62	0,2	2.255	2.311	2.369	2,5	-2,4	0,7	-0,7
63	0,2	2.175	2.230	2.286	2,5	-2,5	0,7	-0,7
64	0,2	2.098	2.152	2.207	2,6	-2,5	0,7	-0,7
65	0,2	2.024	2.077	2.131	2,6	-2,6	0,7	-0,8
66	0,2	1.953	2.005	2.058	2,6	-2,6	0,8	-0,8
67	0,2	1.886	1.936	1.988	2,7	-2,6	0,8	-0,8
68	0,2	1.821	1.870	1.921	2,7	-2,6	0,8	-0,8
69	0,2	1.758	1.807	1.856	2,7	-2,7	0,8	-0,8
70	0,2	1.698	1.746	1.794	2,7	-2,7	0,8	-0,8
71	0,2	1.641	1.687	1.735	2,8	-2,7	0,8	-0,9
72	0,2	1.586	1.631	1.677	2,8	-2,8	0,8	-0,9
73	0,2	1.533	1.577	1.622	2,9	-2,8	0,8	-0,9
74	0,2	1.482	1.525	1.570	3,0	-2,8	0,9	-0,9
75	0,1	1.433	1.475	1.519	3,0	-2,8	0,9	-0,9
76	0,1	1.386	1.428	1.470	2,9	-2,9	0,9	-0,9
77	0,1	1.341	1.381	1.423	3,0	-2,9	0,9	-1,0
78	0,1	1.297	1.337	1.378	3,1	-3,0	1,0	-1,0
79	0,1	1.256	1.295	1.334	3,0	-3,0	1,0	-1,0
80	0,1	1.215	1.254	1.293	3,1	-3,1	1,0	-1,0
81	0,1	1.177	1.214	1.252	3,1	-3,0	1,0	-1,0

T	R / R25	R min.	R nom.	R max.	Maximale Toleranz			
	°C	Ω	Ω	Ω	R+ %	R- %	+ °C	- °C
82	0,1	1.140	1.176	1.214	3,2	-3,1	1,0	-1,1
83	0,1	1.104	1.140	1.176	3,2	-3,2	1,0	-1,0
84	0,1	1.069	1.104	1.140	3,3	-3,2	1,0	-1,1
85	0,1	1.036	1.070	1.105	3,3	-3,2	1,1	-1,1
86	0,1	1.004	1.038	1.072	3,3	-3,3	1,1	-1,1
87	0,1	973	1.006	1.040	3,4	-3,3	1,1	-1,1
88	0,1	944	976	1.009	3,4	-3,3	1,1	-1,1
89	0,1	915	946	979	3,5	-3,3	1,1	-1,2
90	0,1	887	918	950	3,5	-3,4	1,1	-1,2
91	0,1	861	891	922	3,5	-3,4	1,1	-1,1
92	0,1	835	864	895	3,6	-3,4	1,2	-1,2
93	0,1	810	839	869	3,6	-3,5	1,2	-1,2
94	0,1	786	814	843	3,6	-3,4	1,2	-1,3
95	0,1	763	791	819	3,5	-3,5	1,2	-1,2
96	0,1	741	768	796	3,6	-3,5	1,2	-1,3
97	0,1	719	746	773	3,6	-3,6	1,2	-1,2
98	0,1	698	724	751	3,7	-3,6	1,3	-1,4
99	0,1	678	704	730	3,7	-3,7	1,3	-1,3
100	0,1	659	684	709	3,7	-3,7	1,3	-1,3
101	0,1	640	664	689	3,8	-3,6	1,3	-1,4
102	0,1	622	646	670	3,7	-3,7	1,3	-1,3
103	0,1	604	627	651	3,8	-3,7	1,4	-1,4
104	0,1	587	610	633	3,8	-3,8	1,4	-1,4
105	0,1	571	593	616	3,9	-3,7	1,4	-1,4
106	0,1	555	577	599	3,8	-3,8	1,4	-1,4
107	0,1	539	561	583	3,9	-3,9	1,4	-1,4
108	0,1	524	545	567	4,0	-3,9	1,4	-1,5
109	0,1	510	530	552	4,2	-3,8	1,4	-1,6
110	0,1	496	516	537	4,1	-3,9	1,4	-1,5
111	0,1	482	502	522	4,0	-4,0	1,4	-1,4
112	0,0	469	488	508	4,1	-3,9	1,5	-1,5
113	0,0	456	475	495	4,2	-4,0	1,5	-1,5
114	0,0	444	462	481	4,1	-3,9	1,5	-1,6
115	0,0	432	450	469	4,2	-4,0	1,5	-1,6
116	0,0	420	438	456	4,1	-4,1	1,5	-1,5
117	0,0	409	426	444	4,2	-4,0	1,5	-1,6
118	0,0	398	415	432	4,1	-4,1	1,5	-1,5
119	0,0	387	404	421	4,2	-4,2	1,5	-1,5
120	0,0	377	393	410	4,3	-4,1	1,6	-1,7
121	0,0	367	383	399	4,2	-4,2	1,6	-1,6
122	0,0	357	373	389	4,3	-4,3	1,6	-1,6
123	0,0	347	363	379	4,4	-4,4	1,6	-1,6
124	0,0	338	353	369	4,5	-4,2	1,7	-1,8
125	0,0	329	344	359	4,4	-4,4	1,7	-1,7

ARN / KS / 15.03.2024



ARN / KS / 15.03.2024

Testo Sensor GmbH